



Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ростовской области
(наименование территориального органа МЧС России)

344000, г. Ростов-на-Дону, пер. Доломановский, 132 т.240-63-08 ф.244-27-85 E-mail:
gumchsro@donpac.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по г. Батайск и Кагальницкому району**
(наименование органа государственного надзора)

Ростовская область г. Батайск ул. Рабочая 89, тел. 5-73-93, E-mail: 3ogpn_rnd@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 37/1/1

**об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий
по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы
возникновения пожара**

*Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
комбинированного вида № 11 (МБ ДОУ 11)*

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, физ. лица – правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнения распоряжения о проведении плановой/выездной проверки, выданного начальником отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Батайск и Кагальницкому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ростовской области майором внутренней службы Луганским С.М. № 37 от 21.02.2018 г., в соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности, в период с 10 час. 00 мин. по 11 час. 00 мин. 20.03.18 г., проведена плановая/выездная проверка объекта защиты, в отношении: *Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад комбинированного вида № 11* по адресу: Ростовская область, г. Батайск, ул. Луначарского, 167.

Должностные лица, проводившие проверку: Луганский Сергей Михайлович – майор внутренней службы, начальник ОНД и ПР по г. Батайск и Кагальницкому району УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области, совместно с Стрельцовой Н. И. – заведующий МБ ДОУ № 11.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушений требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Ширина эвакуационных выходов из групповых ячеек менее 1,2 м при числе эвакуирующихся более 15 человек.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.16. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.14, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).	01.04.2019	

2	Входные двери групповых ячеек выполнены без уплотнения в притворах	СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.34, Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33. Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4	01.04.2019	
3	Ширина маршей лестниц между первым и вторым этажами, менее 1,35 метра.	СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.29. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 4.4.1, п. 5.2.5. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).	01.04.2019	
4	Менее двух эвакуационных выходов имеют помещения групповых ячеек.	(СНиП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений» п. 6.12*. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п. 5.2.12. Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 п. 33, Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 4).	01.04.2019	
5	Не предусмотрены защитные решетки до высоты не менее 1,2 метра на остекленных дверях.	(п. 5.2.27 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 п. 33).	01.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организации, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящее предписание в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

Руководители федеральных органов исполнительной власти;
Руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;
Руководители органов местного самоуправления;
Собственники имущества;

Лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

Лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

Должностные лица в пределах их компетенции;

Иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Начальник ОНД и ПР
по г. Батайск и Кагальницкому району
УНД и ПР ГУ МЧС России по Ростовской области
майор внутренней службы Луганский С.М.


(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«30» марта 2018 г.

Предписание получил:


(подпись)

Стрельцова Наталья Ивановна –
заведующий МБ ДОУ № 11

(должность, фамилия, инициалы)

«30» марта 2018 г.